Re: Solicitação de Esclarecimento = Pregão Eletrônico n.º 14/2020

METRO - Gerência de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos

seg 13/07/2020 15:54

Para:Comissão de Licitação <licitacao@metro.df.gov.br>; Nelcilene Cabral Gonçalves <cilene.goncalves@metro.df.gov.br>;

Boa tarde,

Como a especificação refere-se aos requisitos mínimos para aceite do produto, e considerando que a isolação em HEPR suporta temperaturas mais elevadas no condutor, ou seja, supera o requisito mínimo previsto, é possível o aceite de produto com essa cobertura, desde que atendidos os demais requisitos.

Atenciosamente,

Luciano Costa Ribeiro
Gerente de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos

De: Comissão de Licitação
Enviado: segunda-feira, 13 de julho de 2020 15:03:23
Para: METRO - Gerência de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos
Assunto: Enc: Solicitação de Esclarecimento = Pregão Eletrônico n.º 14/2020

Boa tarde Luciano,

Segue pedido de esclarecimento.

Assim que receber a sua resposta elaboro um ofício para ser enviado ao solicitante.
obrigado

Klaus

De: Licitações Crossfox <licitacoes@crossfoxeletrica.com.br>
Enviado: sexta-feira, 10 de julho de 2020 15:58
Para: Comissão de Licitação
Assunto: Solicitação de Esclarecimento = Pregão Eletrônico n.º 14/2020

Prezados, boa tarde.

CROSSFOX COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º **08.573.550/0001-01**, vem mui respeitosamente, solicitar o esclarecimento que segue, referente ao Pregão supra.

No termo de referência, subitem 3.1.1.5, pede:
“Especificação da isolação: Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A);”

Pergunta:
Podemos ofertar cabos com isolamento em composto termofixo Etileno Propileno(HEPR)?? Ressaltando, que esse tipo de isolamento, é melhor do que o isolamento em PVC, pois, oferece maior proteção ao cabo.

Sendo só, agradeço a atenção dispensada e fico no aguardo de um breve retorno.

Com cordiais saudações.

Att.

FÁBIO CARDOSO
Departamento de Licitações
Siga: #crossfoxeletrica
11 2902-1070
11 95126-6939
licitacoes@crossfoxeletrica.com.br
Rua Amambai, 270 Vila Maria - SP
www.crossfoxeletrica.com.br