

TIPO I
QTE-ESM
344x250 mm (Externo)
298x213 mm (Interno)





LEGENDA - QUADROS

01	ARMÁRIO ELÉTRICO EM PVC 344x250x78,7mm, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS VAL-MS 150 ST "40kA", CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
03	MINI DISJUNTOR MONOFÁSICO 5SX1, 25A - CURVA C - PADRÃO DIN, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
04	BARRAMENTO NEUTRO COM BARRA DE COBRE 12 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
05	BARRAMENTO TERRA COM BARRA DE COBRE 12 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
06	BARRAMENTO DE FASE MONOFÁSICO, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
07	ESPAÇO RESERVA DO ARMÁRIO ELÉTRICO
08	MINI DISJUNTOR MONOFÁSICO 5SX1 - CURVA C - PADRÃO DIN, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO

METRÔ

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

(logo da contratada)

(código da contratada)

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO: AV. JEQUITIBÁ, Nº 155

AUTOR: EMMANUEL LUÍS ANSELMO JOANITTI

ONISLEY OLIVEIRA PINTO

VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS

R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: -

AUTOR

16075/D-DF	CAU / CREA	CAU / CREA	CAU / CREA
Nº ART/RRT	20427/D-DF	Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

VISTO

11619/D-GO	CAU / CREA
Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

R.T.

CAU / CREA	CAU / CREA
Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO
☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____

Matr_____

MODAL	LINHA
METRÔ	.
ETAPA	ÁREA
EXECUTIVO	.
ESCALA	FOLHA
1/100	1/1
DATA	REVISÃO
17/04/2017	0A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA: PRÉDIO SERVIÇOS GERAIS/ESCOLA METROVIÁRIA

REGIÃO / TRECHO: COMPLEXO DE MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA: INSTALAÇÕES PREDIAIS/PROJ. ELÉTRICO

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Quadro QTE-ESM - BLOCO A

CODIFICAÇÃO: DE.5/67.9A/J1.040