

TIPO I

QTE-ARHS
344x250 mm (Externo)
298x213 mm (Interno)





LEGENDA - QUADROS

01	ARMÁRIO ELÉTRICO EM PVC 344x250x78,7mm, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS VAL-MS 150 ST "40kA", CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
03	MINI DISJUNTOR MONOFÁSICO 5SX1, 25A - CURVA C - PADRÃO DIN, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
04	BARRAMENTO NEUTRO COM BARRA DE COBRE 16 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
05	BARRAMENTO TERRA COM BARRA DE COBRE 16 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
06	BARRAMENTO DE FASE MONOFÁSICO, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
07	ESPAÇO RESERVA DO ARMÁRIO ELÉTRICO
08	MINI DISJUNTOR MONOFÁSICO 5SX1 - CURVA C - PADRÃO DIN, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO

METRÔ

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

(logo da contratada)

(código da contratada)

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO: AV. JEQUITIBÁ, Nº 155

AUTOR: EMMANUEL LUÍS ANSELMO JOANITTI

ONISLEY OLIVEIRA PINTO

VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS

R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: .

AUTOR

16075/D-DF N°ART/RRT	20427/D-DF N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

VISTO

11618/D-GO N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

R.T.

CAU / CREA N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO
☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____

Matr_____

MODAL: METRÔ	LINHA: .
ETAPA: EXECUTIVO	ÁREA: .
ESCALA: 1/100	FOLHA: 1/1
DATA: 17/04/2017	REVISÃO: 0A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA: PRÉDIO SERVIÇOS GERAIS/ARHS

REGIÃO / TRECHO: COMPLEXO DE MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA: INSTALAÇÕES PREDIAIS/PROJ. ELÉTRICO

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: QUADRO QTE-ARHS - BLOCO B

CODIFICAÇÃO: DE.5/67.9A/J1.042