

TIPO V

QTF-NBA; QTF-NBB; QTF-NBC
200x200 mm





LEGENDA - QUADROS

01	ARMÁRIO ELÉTRICO METÁLICO 200x200x250mm, CHAPA #14USG, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
02	BARRAMENTO NEUTRO COM BARRA DE COBRE 4 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
03	BARRAMENTO TERRA COM BARRA DE COBRE 4 FUROS, COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
04	MINIDISJUNTOR MONOFÁSICO, 25A, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
05	TRILHO DIN 35mm, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO

METRÔ

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

(logo da contratada)

(código da contratada)

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO: AV. JEQUITIBÁ, Nº 155

AUTOR: EMMANUEL LUÍS ANSELMO JOANITTI

ONISLEY OLIVEIRA PINTO

VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS

R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: -

AUTOR

16075/D-DF	20427/D-DF	CAU / CREA	CAU / CREA
Nº ART/RRT	Nº ART/RRT	Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

VISTO

11619/D-GO	CAU / CREA
Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

R.T.

CAU / CREA	CAU / CREA
Nº ART/RRT	Nº ART/RRT

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO
☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____

Matr_____

MODAL: METRÔ	LINHA: -
ETAPA: EXECUTIVO	ÁREA: -
ESCALA: 1/100	FOLHA: 1/1.
DATA: 17/04/2017	REVISÃO: 0A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA: PRÉDIO SERVIÇOS GERAIS/BLOCOS A, B e C

REGIÃO / TRECHO: COMPLEXO DE MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA: INSTALAÇÕES PREDIAIS/PROJ. ELÉTRICO

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: QUADROS QTF-NBA, QTF-NBB e QTF-NBC
QTF-NBA - NO BREAK A
QTF-NBB - NO BREAK B
QTF-NBC - NO BREAK C

CODIFICAÇÃO: DE.5/67.9A/J1.045