Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR

Nº 03/2018 – PREGÃO Brasília, 03 de janeiro de 2018.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por licitante referente ao Pregão Eletrônico PE 46/2017, seguem as seguintes considerações emanadas pela área técnica:

Questionamento 1:

“Solicitamos esclarecimento relativo ao tipo do "eletroduto" especificado no item 3.9.

"3.9 - Os eletrodutos em aço carbono serão utilizados nas instalações aparentes abaixo das telas do vídeo wall. Os eletrodutos deverão ser em aço carbono. As luvas e curvas também deverão ser em aço carbono, recebendo recobrimento igual a do eletroduto em sua superfície externa"

O material especificado não é utilizado geralmente em tubulações de água, gás ou sprinklers, pode haver um erro na especificação, tubulações rosqueadas devem ser do tipo galvanizado pesado ou galvanizado leve.

Solicitamos esclarecimento relativo ao tipo exato a ser utilizado.”

Resposta:

A tubulação de aço carbono será mantida.

Atenciosamente,

Klaus Vilar Wurmbauer

Pregoeiro

METRÔ-DF