

LEGENDA	
	TOMADA ELÉTRICA DUPLA BAIXA - H=30cm, TIPO III, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.5/67.9A/J1.002.
	CAIXA DE PISO COM 4 TOMADAS ELÉTRICA E 4 PONTOS DE LÓGICA, CONFORME ESP. TÉCNICA ET.5/67.9A/J1.002
	CAIXA DE PISO COM 2 TOMADAS ELÉTRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.5/67.9A/J1.002
	ELETRODUTO TIPO COPEX METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO, BITOLA DE 1", CONFORME ET.5/67.9A/J1.002
	PERFILADO PERFURADO, DE 38x38mm, A SER INSTALADO SOBRE O FORRO, CONFORME ET.5/67.9A/J1.002
	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA,100x100 mm, SOB PISO ELEVADO, CONFORME ET.5/67.9A/J1.002
	QUADRO DE ENERGIA DE SOBREPOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.5/67.9A/J1.002
	ELETROCALHA EXISTENTE
	ELETROCALHA PERFURADA, DE 100x50 mm, A SER INSTALADA SOBRE FORRO, CONFORME ESP. TÉCNICA ET.5/67.9A/J1.002

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/100

UNIDADE DE CONSTRUCAO PRÉDO DE SERVIÇOS GERAIS - BLOCO B	AUTOR(ES) EMMANUEL JOANITTI - CREA 16075/D-DF ONISLEY OLIVEIRA PINTO - CREA 20427D-/DF	TIPO/ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO PROJETO DAS TOMADAS ESTABILIZADAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA TI - BLOCO B	FOLHA GERAL	FOLHA POR ESTAÇÃO 01/01	DATA JUL/2016
LOCAL COMPLEXO DE MANUTENÇÃO - CM	OBSERVAÇÕES				ESCALA INDICADA
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE PROJETO DE ENERGIA ELÉTRICA		CODIFICACAO DE.5/67.9A/J1.005		ETAPA DE PROJ. EXECUTIVO	REVISAO 0