## LEGENDA DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO ENDEREÇAVEL NO AMBIENTE EM BASE, SEM ISOLADOR DE LINHA. UL E FM APPROVED – (57ºC–88ºC) MOD.: 60–1039–63–1054 FAB.: FIKE / MOD.: FST–851–B710LPI FAB.: NOTIFIER OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE, INSTALADO NO TETO DO PAVIMENTO. |
| | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO ENDEREÇAVEL NO AMBIENTE EM BASE, SEM ISOLADOR DE LINHA. UL E FM APPROVED – (57ºC–88ºC) MOD.: 60–1039–63–1054 FAB.: FIKE / MOD.: FST–851–B710LPI FAB.: NOTIFIER OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE, INSTALADO NO TETO DO PORÃO DE CABOS. |
| | ACIONADOR MANUAL ANALÓGICO ENDEREÇAVEL COM QUEBRA VIDRO, COM APROVAÇÃO UL E FM APPROVED – MOD.: 20–1064 FAB.: FIKE / MOD.: NGB–12LX. FAB.: NOTIFIER OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. |
| | AVISADOR SONORO E VISUAL COM ALTO FALANTE ANALÓGICO ENDEREÇAVEL, COM APROVAÇÃO UL E FM APPROVED – MOD.: SPSR FAB.: FIKE / MOD.: ETO–2415794–FR. FAB.: NOTIFIER OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. |
| | CENTRAL DE ALARME ANALÓGICA ENDEREÇAVEL, CONFIGURADA PARA ATÉ 04 LAÇOS E DISPONIBILIDADE MINIMA DE 254 ENDEREÇOS POR LAÇO, COM APROVAÇÃO UL E FM APPROVED – MOD.: 10–068–R–2 FAB.: FIKE / MOD.: NFS2–3030. FAB.: NOTIFIER OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. |
| | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, PELO TETO OU ENTRE FORRO, #3/4" QUANDO NÃO COTADO. |
| | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO ISOLAMENTO 400V, 4 x 0,75MM2, BLINDAGEM ELETROSTATICA, TEMPERATURA EM SERVIÇO IGUAL A 70ºC, TEMPERATURA MÁXIMA EM SOBRECARGA IGUAL A 100ºC, TEMPERATURA MÁXIMA EM CURTO–CIRCUITO IGUAL A 160ºC, CONDUTOR – FIOS DE COBRE NU TEMPERA MOLE, FAB.: FICAP, INBRAC OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. |
| | CONDULETES EM LIGA DE ALUMINIO, TIPOS C, E, LR, LL, T e X. |

INDICA ELETRODUTO QUE PASSA — INDICA ELETRODUTO QUE SOBE — INDICA ELETRODUTO QUE DESCE

ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS - METRÔ-DF
PLATAFORMA – NIVEL +11,05 m
1 : 75
ESCALA GRAFICA
0 2 5 10 m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº.4 | MODIF.4 | DATA.4 | |
| Nº.3 | MODIF.3 | DATA.3 | |
| Nº.2 | MODIF.2 | DATA.2 | |
| Nº.1 | MODIFICAÇÃO.PARECER.Nº47/13 | 28/05/2013 | |

| Nº | MODIFICACAO | DATA | FEITO | VISTO | APROVO | DATA | APROVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATADA | | | METRO-DF | |

REVISOES

METRÔ-DF — Metroquattro projetos e consultoria — 453

| | |
|---|---|
| SETOR | ÁGUAS CLARAS-DF |
| ENDEREÇO | ESTAÇÃO 16 LINHA 01 |
| PROPRIETARIO | METRO-DF |
| AUTOR DO PROJETO | JOSÉ VALDEZ F. SOUZA |
| RESPONSAVEL TECNICO | |

PROPRIETÁRIO METRÔ–DF
AUTOR JOSÉ VALDEZ F. SOUZA CREA 7105/D DF
RESPONSÁVEL

METRO-DF

| | |
|---|---|
| VISTO | DATA |
| APROVO | DATA |
| ESCALA 1:75 | ETAPA DE PROJ. EXECUTIVO |
| Nº MICROFILME | FOLHA DAI-016 |

UNIDADE DE CONSTRUCAO: ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS
LOCAL: ÁGUAS CLARAS
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
TIPOS/SPECIFICACAO DO DOCUMENTO: PLANTA BAIXA - PLATAFORMA DETECÇÃO DE INCÊNDIO
AREA DE CONSTRUCAO: m²
DATA: 02/05/13
CODIFICACAO: DE.6/16.3M/J6.016
REVISAO: 0A