Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR
Nº 02/2017 – PREGÃO Brasília, 05 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente ao Pregão Nº 32/2016, seguem as seguintes considerações formuladas pela área técnica:

Questionamento 01.

"Foi realizado a Vistoria técnica na estação Guariroba, referente ao edital PE 32/2016 e foi levantado um questionamento:

· *As instalações fotovoltaicas serão instalado sobre o telhado, o mesmo tem um vão de +- 13 metros de comprimento. Precisamos das especificações técnicas dessas telhas para ser realizado as verificações de segurança durante as instalações."*

Resposta 01

As especificações das telhas são: Telhas trapezoidais autoportantes marca Eucatex código A259, com espessura de 0,95 mm. Tais informações e maiores detalhes JÁ CONSTAM na documentação técnica da licitação, em especial no Desenho DE.8/24.1R/E1.005.

Atenciosamente,

Klaus Vilar Wurmbauer
Pregoeiro
METRÔ-DF