Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR
Nº 03/2017 – PREGÃO Brasília, 10 de janeiro de 2017.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente ao Pregão Nº 32/2016, seguem as seguintes considerações formuladas pela área técnica:

Questionamento 01.

"Conforme descrito no item 10.3.4.2 da ET.3/ES.24/00.001, indica que cada um dos inversores deve possuir no mínimo 1 DPS tipo II para cada alimentador.

Como indicado no item 10.3.4.1, os inversores serão concentrados no QGBT e conectados no barramento geral do mesmo, indica ainda que na saída do QGBT para o QGBT/PNCACC, também tenham instalados DPS.

Existe a necessidade da instalação dos DPS tanto na entrada (vindo dos inversores) quanto na saída (seguindo para o QGBT/PNCACC), estando todos os inversores concentrados no mesmo barramento do QGBT?"

Resposta 01

Conforme a especificação técnica, há necessidade de DPSs em todas as saídas dos inversores (primeiro parágrafo do item 10.3.4.2) e também na saída do Quadro CA (último parágrafo do item 10.3.4.1).

Atenciosamente,

Klaus Vilar Wurmbauer
Pregoeiro
METRÔ-DF