CIRCULAR
Nº 04 /2016 – PREGÃO

Brasília, 31 de dezembro de 2015.

Prezados Senhores,

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos formulados por licitante referente ao Pregão Eletrônico 02/2016, seguem as seguintes considerações:

QUESTIONAMENTO 1 - Com relação ao processo em epígrafe, Parte II – Orçamento de Referência, as quantidades descritas informam a medida total, por ambiente, de cada guarda-corpo e ou corrimão, ou não está sendo considerada as medidas para situações duplas e quádruplas?

Resposta: As composições elaboradas pelo Metrô-DF e que servem de base a Parte II-Orçamento de Referencia consideram em suas quantidades todas as medidas e componentes para as situações duplas e quádruplas, o que veio a implicar na diferença do custo unitário do metro linear de cada modelo de corrimão ou guarda-corpo.

QUESTIONAMENTO 2 - Na escada “4”, os vidros vão ser curvos ou seccionados?

Resposta: Secionados, conforme apresentado nas Vista A e B do desenho DE.5/82.6L/E1.003.

Atenciosamente,

(documento original assinado)

Klaus Vilar Wurmbauer
Pregoeiro