CIRCULAR
Nº 07/2016 – PREGÃO

Brasília, 27 de janeiro de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos formulados por licitante referente ao Pregão Eletrônico 05/2016, seguem as seguintes considerações:

QUESTIONAMENTO 1 - Questiona-se, de fato, a tensão nominal das baterias estacionárias é de 2 v ou seria 12 v?

Resposta: Atendendo ao pedido de esclarecimento enviado, informamos que a tensão nominal das baterias tipo Chumbo-Ácido Ventiladas, conforme subitens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 alínea "a", é realmente de 2 (dois) Volts em Corrente Contínua, visto que as mesmas são destinadas a formação de bancos estacionários para sistemas de telecomunicações.
Elementos de 12 (doze) Volts Corrente Contínua são apenas os do tipo Selada Regulada por Válvula.

Atenciosamente,

(documento original assinado)
Poliana da Silva Rocha
Pregoeira