CIRCULAR
Nº 08/2016 – PREGÃO

Brasília, 28 de janeiro de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos formulados por licitante referente ao Pregão Eletrônico 05/2016, seguem as seguintes considerações de acordo com a área técnica:

QUESTIONAMENTO 1 - As baterias objeto do lote 01, na pratica, deveriam todos os fabricantes ter dimensões padrão internacional, o que aparentemente não esta coincidindo com o requisitado, senão vejamos, nossa nota e na sequencia pergunta.

“ **3.1.1 ITEM 1 – BATERIAS VRLA 12V / 33 AH**

Bateria chumbo-ácida regulada por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de vidro (AGM) com as seguintes características:
a) Tensão nominal: 12 V;
b) Capacidade Nominal mínima, para o teste de capacidade C10, de 32 Ah;
c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 195 x 130 x 200 (mm);
d) Terminal: M6;
e) Devem possuir válvula de segurança anti-explosão com controle de pressão interna;
f) Deve possuir homologação junto à ANATEL”.

Pergunta: Conformar se a capacidade Nominal requerida e não para teste seria de 33AH/20H?

Resposta: As capacidades nominais de cada bateria apontadas no Termo de Referência, estão corretas de acordo com os subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 em suas alíneas "a".

Pergunta: Neste tipo bateria, já considerando altura dos polos, as dimensões no mercado, não tão somente para nossa empresa, pode variar para mais ou menos ou seja C197x L131x A 158+, portanto, se não observarem nossa pergunta a seguir com bastante interesse, não podemos competir com os demais proponente. Para não ficarem restritos a um único fornecedor (fabricante de uma determinada marca), quando mencionam na letra c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 195 x 130 x 200 (mm), favor autorizar a proponente que não coincida as dimensões, se

responsabilizar pelo fornecimento de estante e interligações. Se acatarem esta sugestão, apenas nos informe, quanto de espaço tem disponível para substituição das mesmas.

Resposta: Referente às estantes, estas não fazem parte do escopo.

QUESTIONAMENTO 2:

"3.1.2 ITEM 2 – BATERIAS VRLA 12V / 85 AH

Bateria chumbo-ácida regulada por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de vidro (AGM) com as seguintes características:
a) Tensão nominal: 12 V;
b) Capacidade Nominal mínima, para o teste de capacidade C10, de 85 Ah;
c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 260 x 175 x 240 (mm);
d) Terminal do tipo parafuso, padrão M6, para aproveitamento dos cabos de ligação;
e) Devem possuir válvula de segurança anti-explosão com controle de pressão interna;
f) Devem possuir homologação junto à ANATEL;
Quantitativo:
a) Entrega Imediata: 80 Elementos (GAL, 110 Sul);
b) Entrega Futura: 80 Elementos (SHP, FEI)".

Pergunta: Conformar se a capacidade Nominal requerida e não para teste seria de 85AH/20 H ?

Resposta: As capacidades nominais de cada bateria apontadas no Termo de Referência, estão corretas de acordo com os subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 em suas alíneas "a".

Pergunta: Neste tipo bateria, já considerando altura dos polos, as dimensões no mercado, não tão somente para nossa empresa, pode variar nas dimensões C329x L174x A 214 ou também C304x L168x A 229+, portanto, se não observarem nossa pergunta a seguir com bastante interesse, não podemos competir com os demais proponente. Para não ficarem restritos a um único fornecedor (fabricante de uma determinada marca), quando mencionam na letra c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 260 x 175 x 240 (mm), favor autorizar a proponente que não coincida as dimensões, se responsabilizar pelo fornecimento de estante e interligações. Se acatarem esta sugestão, apenas nos informe, quanto de espaço tem disponível para substituição das mesmas.

Resposta: Referente às estantes, estas não fazem parte do escopo.

QUESTIONAMENTO 3:

"3.1.3 ITEM 3 – BATERIAS VRLA 12V / 100 AH

Bateria chumbo-ácida regulada por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de vidro (AGM) com as seguintes características:
a) Tensão nominal: 12 V;
b) Capacidade Nominal mínima de 100 Ah, para o teste de capacidade C10;
c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 310 x 175 x 240 (mm);
d) Terminal do tipo M6, para aproveitamento dos cabos de ligação;
e) Devem possuir válvula de segurança anti-explosão com controle de pressão interna;
f) Devem possuir homologação junto à ANATEL.
Quantitativo:
a) Entrega Imediata: 20 Elementos (106 Sul e ASA Sul);"

Pergunta: Conformar se a capacidade Nominal requerida e não para teste seria de 85AH/20 H ?

Resposta: As capacidades nominais de cada bateria apontadas no Termo de Referência, estão corretas de acordo com os subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 em suas alíneas "a".

Pergunta: Neste tipo bateria, já considerando altura dos polos, as dimensões no mercado, não tão somente para nossa empresa, pode variar para mais ou menos nas dimensões C329x L174x A 214, portanto, se não observarem nossa pergunta a seguir com bastante interesse, não podemos competir com os demais proponente. Para não ficarem restritos a um único fornecedor (fabricante de uma determinada marca), quando mencionam na letra c) Dimensões máximas (para acomodação na estante existente): 310 x 175 x 240 (mm), favor autorizar a proponente que não coincida as dimensões, se responsabilizar pelo fornecimento de estante e interligações. Se acatarem esta sugestão, apenas nos informe, quanto de espaço tem disponível para substituição das mesmas.

Resposta: Referente às estantes, estas não fazem parte do escopo.

Atenciosamente,

(documento original assinado)
Poliana da Silva Rocha
Pregoeira