CIRCULAR
Nº 09/2016 – PREGÃO

Brasília, 28 de janeiro de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos formulados por licitante referente ao Pregão Eletrônico 05/2016, seguem as seguintes considerações de acordo com a área técnica:

QUESTIONAMENTO 1 - Informar para o lote 02 se é para prever estante e acessórios de interligação ?

Resposta: Referente às estantes, estas não fazem parte do escopo.

QUESTIONAMENTO 2 - Sobre o LOTE 02, da forma que esta no TERMO DE REFERENCIA entendemos que a aquisição é (cj) ou (Banco), banco ou Cj, = Quantidade de elementos que somados entre si, estabelece a voltagem da bateria, "se" sua requisição é 12 Vcc, portanto são 06 elementos. Confirmar tecnologia e capacidade mencionada. Nota : Se for bateria chumbo cálcio é REGULADO POR VÁLVULA, se for BATERIA VENTILADA, á bateria é chumbo antimônio.

Resposta: Neste fornecimento, os bancos não formam necessariamente tensões múltiplas de 12V, de modo que o fornecimento deve ser realizado em elementos de 2Vcc necessariamente.

QUESTIONAMENTO 3 - Outro assunto relevante é o prazo de entrega, o montante é razoável portanto, não é algo que tempos em estoque e depende de importação, no caso do Lote 01, alterar prazo de entrega de 60 para até 90 dias.

Resposta: Quanto ao prazo de fornecimento, são 60 dias.

Atenciosamente,

(documento original assinado)

Poliana da Silva Rocha
Pregoeira